

PT.
Dept. Engineering

Code :
Rev : 0
Page

**FORMULIR PEMERIKSAAN
PERALATAN GEDUNG**

Nama peralatan : Low Voltage Main Distribution Panel	Lokasi : B1	Dilaksanakan tgl : / / 06	Hari :	Jam :	Periode : Setiap bulan
---	--------------------	-----------------------------------	--------	-------	----------------------------------

Petunjuk Umum : Semua pekerjaan/pemeriksaan harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik. Catat dan laporkan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jagalah kebersihan dan keselamatan kerja

No	Uraian pekerjaan	Kondisi *					
		MDP 1	MDP 2	MDP 3	MDP 4	MDP 5	MDP 6
1	Periksa kebersihan ruangan						
2	Periksa suhu ruangan						
3	Periksa kebersihan panel Incoming PLN						
4	Periksa kebersihan panel Incoming Genset						
5	Periksa kebersihan panel Out Going						
6	Periksa kondisi semua lampu indicator						
7	Periksa kondisi Volt mtr, Amp mtr, Freq mtr, KWh mtr						
8	Periksa dan kencangkan semua koneksi listrik						
9	Periksa overheating serta noise pada semua relay-relay kontrol						
10	Periksa kondisi semua contactor serta fuse pada kapasitor bank						

* Diisi sesuai dengan kondisi dilapangan : **A** = Bersih **B** = Kotor **C** = Baik/Normal **D** = Rusak/Tidak normal **E** = Perlu perbaikan **F** = Segera diganti/diperbaiki

Catatan : (gunakan halaman belakang jika diperlukan)

Teknisi

- 1)
- 2)
- 2)

Mengetahui,
Engineering Department

..... Section

.....
Chief Eng

.....
Sect. Head