

**FORMULIR PEMERIKSAAN  
PERALATAN**

Nama peralatan : <b>PD. Blower STP</b>		No. :	Periode : <b>Setiap bulan</b>
Lokasi :	Dilaksanakan tgl :     /     /	Jam :	Hari :

**Petunjuk Umum :** Semua pekerjaan/pemeriksaan harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik. Catat dan laporkan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jagalah kebersihan dan keselamatan kerja

No	Uraian pekerjaan	Kondisi *
1	Bersihkan panel dari debu & kotoran	
2	Periksa lampu kontrol phase R, S & T	
3	Periksa lampu kontrol trip	
4	Periksa fuse / sikring pengaman untuk sistem pengontrol	
5	Periksa semua relay MK2P-1	
6	Periksa time switch TB358	
7	Periksa contactor & thermistor / over load	
8	Periksa time delay & Auxalary	
9	Periksa semua terminal conection & instalasi kabel kontrol	
10	Periksa semua perlengkapan kontrol (selector switch & push buttom)	
11	Ukur running ampere motor, bandingkan dengan name plate	

\* Diisi sesuai dengan kondisi dilapangan

**A** = Bersih

**B** = Kotor

**C** = Baik/Normal

**D** = Rusak?Tidak normal

**E** = Perlu perbaikan

Teknisi

1) .....

2) .....

2) .....

Mengetahui,  
Engineering Department

Section

Chief Eng

Sect. Head

	Blw 1 Amp	Blw 1 Volt	Blw 2 Amp	Blw 2 Volt
Phase R				
Phase S				
Phase T				
Normal				

**Catatan :** (gunakan halaman belakang jika diperlukan)