

FORMULIR PEMERIKSAAN PERALATAN

Nama peralatan : PD. Escalator	Lokasi :	Dilaksanakan tgl : / / 0	Hari :	Jam :	Periode : Setiap bulan
---------------------------------------	----------	----------------------------------	--------	-------	-------------------------------

Petunjuk Umum : Semua pekerjaan/pemeriksaan harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik. Catat dan laporkan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jagalah kebersihan dan keselamatan kerja

No	Uraian pekerjaan	Kondisi *					
		Esc B21	Esc B22	Esc B13	Esc B14	Esc Ds5	Esc Ds6
1	Periksa kebersihan panel dari debu						
2	Periksa dan kencangkan semua koneksi listrik						
3	Periksa overheating serta noise pada contactor & relay-relay						
4	Periksa setting safety control overload						
5	Periksa instalasi kabel daya serta kabel-kabel kontrol lainnya						
6	Ukur running amper motor, bandingkan dengan name plate						

* Diisi sesuai dengan kondisi dilapangan : **A** = Bersih **B** = Kotor **C** = Baik/Normal **D** = Rusak/Tidak normal **E** = Perlu perbaikan **F** = Segera diganti/diperbaiki

	Esc B2-1		Esc B2-2		Esc B1-3		Esc B1-4		Esc Ds-5		Esc Ds-6	
	Amp	Volt	Amp	Volt	Amp	Volt	Amp	Volt	Amp	Volt	Amp	Volt
Phase R												
Phase S												
Phase T												
Normal												

Catatan : (gunakan halaman belakang jika diperlukan)

Teknisi

- 1)
- 2)
- 2)

Mengetahui,
Engineering Department Section

Chief Eng Sect. Head