

INSPEKSI BULANAN (1B)

Perusahaan : Gedung :

Peralatan /No. : Lokasi :

Pelaksanaan Pemeriksaan

H a r i	T a n g g a l	P u k u l

- Petunjuk Umum : - Semua pekerjaan/inspeksi harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik serta laporkan dengan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan.
- Jagalah keselamatan kerja.

No	Uraian Pekerjaan	Kondisi	
		Baik	*.*
1.	Bersihkan panel dari debu & kotoran		
2.	Periksa lampu kontrol phase R, S & T dan lampu kontrol trip		
3.	Periksa fuse / sikring pengaman untuk sistem pengontrol		
4.	Periksa Contactor & Auxalary		
5.	Periksa thermistor / over load		
6.	Periksa timer / time delay		
7.	Periksa semua terminal conection & instalasi kabel kontrol		
8.	Periksa semua perlengkapan kontrol (selector switch & push buttom)		
9.	Periksa MCCB Incoming dan berapa kapasitas MCCB = A		
10.	Periksa Ampere meter pada motor :		
	1. R A ; S A ; T A		
	RS V ; RT V ; ST V		
	RN V ; SN V ; TN V		

Kondisi Baik/Ok = V Kondisi *.* / Buruk, Kotor = X

. Catatan (gunakan halaman belakang / kertas tambahan bila diperlukan).

Petugas :

Paraf :

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Mengetahui
Dept. Engineering,

Dept. Head

Section Head