

INSPEKSI BULANAN (1B)

Perusahaan :	Gedung :
Peralatan :	Lokasi :

Pelaksanaan Pemeriksaan		
H a r i	Tanggal	Pukul

- Petunjuk Umum : - Semua pekerjaan/inspeksi harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik serta laporkan dengan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan.
- Jagalah keselamatan kerja.

No	Uraian Pekerjaan	Kondisi	
		Baik	*.*
1.	Bersihkan panel dari debu & kotoran		
2.	Periksa lampu kontrol phase R - S - T dan lampu kontrol trip.		
3.	Periksa fuse / sikring pengaman untuk sistem pengontrol		
4.	Periksa kerja automatic kontrol start - stop (WLC / Pressure switgh)		
5.	Periksa semua kondisi relay LY4 pada sistem kontrol		
6.	Periksa kondisi Contactor & Auxalary		
7.	Periksa kondisi thermistor / over load & timer		
8.	Periksa semua terminal conection dan instalasi kabel kontrol		
9.	Periksa semua perlengkapan kontrol (selector switch & push buttom)		
10.	Catat kapasitas MCCB terpasang (A), dan ukur <i>tahanan</i> serta <i>tegangan</i> pada masing-masing motor Make Up Pump :		
	MCCBA 1.R A; S A; T A		
	RS V; RTV; STV		
	RNV; SN V; TNV		
	MCCBA 2. R A; S A; T A		
	RS V; RTV; STV		
	RNV; SN V; TNV		
	MCCBA 3. R A; S A; T A		
	RS V; RTV; STV		
RNV; SN V; TNV			

Kondisi Baik/Ok = V Kondisi *.* / Buruk, Kotor = X

. Catatan (gunakan halaman belakang / kertas tambahan bila diperlukan).

Petugas :

Paraf :

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

Mengetahui

Dept. Engineering,

Chief Eng

Section Head