

FORMULIR PEMERIKSAAN PERALATAN

Nama peralatan : PD. Heat Exchanger	Lokasi :	Dilaksanakan tgl : / /	Hari :	Jam :	Periode : Setiap bulan
--	----------	--------------------------------	--------	-------	-------------------------------

Petunjuk Umum : Semua pekerjaan/pemeriksaan harus berdasarkan data dan petunjuk dari pabrik. Catat dan laporkan segera bila ditemukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Jagalah kebersihan dan keselamatan kerja

No	Uraian pekerjaan	Kondisi *							
		HE 1fa	HE 1ef	HE 2fa	HE 2ef	HE 3fa	HE 3ef	HE 4fa	HE 4ef
1	Bersihkan panel dari debu & kotoran								
2	Periksa kondisi semua lampu indikator (start-stop, phase RST & trip)								
3	Periksa overheating serta noise pada contactor dan relay-relay								
4	Periksa setting safety control (over load & timer)								
5	Periksa dan kencangkan semua koneksi listrik								
6	Periksa instalasi kabel daya serta kabel-kabel kontrol								
7	Periksa fungsi semua perlengkapan kontrol (selector switch & push button)								
8	Ukur running ampere motor, bandingkan dengan name plate								

* Diisi sesuai dengan kondisi dilapangan : **A** = Bersih **B** = Kotor **C** = Baik/Normal **D** = Rusak/Tidak normal **E** = Perlu perbaikan **F** = Segera diganti/diperbaiki

	HE 1fa Amp	HE 1ef Amp	HE 1 Volt	HE 2fa Amp	HE 2ef Amp	HE 2 Volt	HE 3fa Amp	HE 3ef Amp	HE 3 Volt	HE 4fa Amp	HE 4ef Amp	HE 4 Volt
Phase R												
Phase S												
Phase T												
Normal												

Catatan : (gunakan halaman belakang jika diperlukan)

Teknisi

1)

2)

2)

Mengetahui,
Engineering Department

Chief Eng

Section

Sect. Head